



物件情報

物件名	伊藤匡一・弘恵様邸新築工事
住所	
屋根	3.5寸勾配

太陽光発電システム

公称最大出力 130W × 30枚 = 3.9KW
公称最大出力動作電圧 15.99V × 15直列=239.85V
公称最大出力動作電流 8.16A × 2並列=16.32A
パワーコンディショナー 4.2kw
接続箱 4回路

伊藤匡一・弘恵様邸新築工事

作成日

承認

検図

設計

株式会社 タニタハウジングウェア

縮尺 1/100

図面名 エコテクノロジー配置・配線図 (5列×6段)

2017年2月14日

実川

寸法単位 mm