



物件情報

物件名	直洋建設株式会社事務所新築工事
住所	
屋根	5寸勾配

太陽光発電システム

公称最大出力	130W × 112枚 = 14.56KW
公称最大出力動作電圧	15.99V × 16直列=255.84V
公称最大出力動作電流	8.16A × 7並列=57.12A
パワーコンディショナー	5.5kw+5.5kw
接続箱	7回路 (16+16+16+16+16+16)

直洋建設株式会社事務所新築工事

作成日

2018年2月2日

承認

検図

設計

実川

株式会社 タニタハウジングウェア

縮尺 1/100

図面名 エコテックノルーフ配置・配線図 (8列×14段)

寸法単位 mm