



物件情報

物件名	三郷アトリエ建築工事邸
住所	
屋根	3.5寸勾配

太陽光発電システム

公称最大出力 165W × 18枚 = 2.97KW
公称最大出力動作電圧 23.27V × 9直列 = 209.43V
公称最大出力動作電流 7.09A × 2並列 = 14.18A
パワーコンディショナー 4.0kw
接続箱 4回路 (9+9)

三郷アトリエ建築工事邸

作成日

2020年4月3日

承認

検図

設計

奥川

株式会社 タニタハウジングウェア

縮尺 1/100

図面名 エコテックノルーフ配置・配線図 (2列×9段)

寸法単位 mm