

太陽光発電システム 施工・点検報告書(写真)

補助事業者(申請者)

1	<div data-bbox="311 376 414 409" data-label="Text"> <p>建物全体</p> </div> <div data-bbox="204 566 284 600" data-label="Text"> <p>コメント</p> </div>	<div data-bbox="663 508 1259 616" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ※ 日射状況がわかる写真とすること ※ 写真撮影の方位も明記すること ※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること </div>
2	<div data-bbox="323 1028 402 1061" data-label="Text"> <p>墨打ち</p> </div> <div data-bbox="204 1218 284 1252" data-label="Text"> <p>コメント</p> </div>	<div data-bbox="663 1164 1259 1240" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ※ アルミ棧と墨打ち線の両方が見えること ※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること </div>
3	<div data-bbox="228 1680 497 1713" data-label="Text"> <p>アルミ棧取付け、治具使用</p> </div> <div data-bbox="204 1870 284 1904" data-label="Text"> <p>コメント</p> </div>	<div data-bbox="598 1814 1331 1890" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ※ 治具を使用しアルミ棧を固定している事が確認できること ※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること </div>

太陽光発電システム 施工・点検報告書(写真)

補助事業者(申請者)

4	軒先部品受け金具、軒先フィルタ 、軒先部品取り付け	<div>※ 各部品の組み合わせが見えること</div> <div>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</div>
	コメント	
5	モジュール、モジュール受け金 具取付、コネクタ接続	<div>※ モジュールに、モジュール受け金具の取付が確認できること</div> <div>※ コネクタが接続していることが確認できること</div> <div>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</div>
	コメント	
6	ケラバ部品取付	<div>※ マニュアル通り施工したことが確認できること</div> <div>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</div>
	コメント	

太陽光発電システム 施工・点検報告書(写真)

補助事業者(申請者)

7	棟部品取付	<p>※ マニュアル通り施工したことが確認できること</p> <p>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</p>
	コメント	
8	アース線取付	<p>※ アルミ棧にアース線が接続されていることが確認できること</p> <p>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</p>
	コメント	
9	小屋裏への配線落とし込み	<p>※ 棟部分から配線を落とし込みしていること</p> <p>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</p>
	コメント	

太陽光発電システム 施工・点検報告書(写真)

補助事業者(申請者)

10	分電盤	<div> <p>※ 文電盤全体が収まること</p> <p>※ カバーは外した状態で撮影すること</p> <p>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</p> </div>
	コメント	
11	連系点の建物全体	<div> <p>※ パワーコンディショナを設置した建物とすること</p> <p>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</p> </div>
	コメント	
12	パワーコンディショナ	<div> <p>※ パワーコンディショナ全体とその周囲が確認できること</p> <p>※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること</p> </div>
	コメント	

太陽光発電システム 施工・点検報告書(写真)

補助事業者(申請者)

13	パワーコンディショナ銘板	※ 銘板には、型式とシリアルNOが収まること ※ 文字が明確に読み取れること ※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること
	コメント	
14	接続箱	※ 接続箱全体とその周囲が確認できること ※ カバーを外して配線状況が確認できるようにすること ※ 銘板には、型式とシリアルNOが収まること ※ 文字が明確に読み取れること ※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること
	コメント	
15		※ サイズは、Lサイズ127×89mm以上とすること
	コメント	